



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检测报告

TEST REPORT

BETC-T6AC-2025-01884(F)

产品名称
Name of Product

木石板

委托单位
Client

河北辉煌环保建材有限公司

检测类别
Test Category

委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering



建研院检测中心有限公司					
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.					
国家建筑工程质量检验检测中心					
NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING					
委托编号 (Commission No.):2025-11947					
报告编号 (No. of Report):BETC-T6AC-2025-01884(F)					
第1页 共2页 (Page 1 of 2)					
委托单位(Client)		河北辉煌环保建材有限公司			
地 址(ADD.)		/		样品编号 (NO.)	T6AC-2025-01884
样品 (Sample)	名 称(Name)	木石板		状 态 (State)	正常
	商 标(Brand)	Sense 森石		规格型号 (Type/Model)	-----
生产单位 (Manufacturer)		河北辉煌环保建材有限公司			
送样日期 (Date of delivery)		2025-12-09		数 量 (Quantity)	1m², 2块; 60cm*60cm, 1块 ; 0.2m², 1块; 5cm*5cm, 2 0块
工程名称 (Name of engineering)		-----			
检测 (Test)	项 目 (Items)	防霉性能		地 点 (Place)	平谷实验基地
	仪 器 (Instruments)	二氧化碳培养箱, 生物显微镜		日 期 (Date)	2025-12-29~ 2026-01-16
检 测 依 据 (Test based on)		JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》			
判 定 依 据 (Criteria based on)		JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》			
检 测 结 论 (Conclusion)					
经检测, 该样品符合JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》中表1的技术指标要求。 (本页以下无正文)					
备 注 (Remark)					
批准 (Approval)	审核 (Verification)	主检 (Chief tester)	联系电话 (Tel.)	报告日期 (Date)	
张磊	黄蕾	检验检测专用章	010-64517790	2026-02-04	

建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD

国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report):BETC-T6AC-2025-01884(F)第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

序号	检测项目	检测依据	技术指标	检测结果	单项评定
1	防霉菌等级	JC/T 2039-2010	0 级或 1 级	0 级	符 合
(本页以下无正文)					
备 注	1. 试验菌种：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳。 2. 试样接种培养时间为 28 天。 3. 防霉菌等级 0 级表示不长，即肉眼观察未见生长；1 级表示痕迹生长，即肉眼可见生长，但生长覆盖面积小于实验样品总面积的 10%。				

