




230002349837



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检测报告

TEST REPORT

BETC-T6AC-2025-01884 (D)

产品名称
Name of Product

木石板

委托单位
Client

河北辉煌环保建材有限公司

检测类别
Test Category

委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering



建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.
国家建筑工程质量检验检测中心
NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号 (Commission No.):2025-11947
报告编号 (No. of Report):BETC-T6AC-2025-01884(D)

第1页 共2页 (Page 1 of 2)

委托单位(Client)		河北辉煌环保建材有限公司		
地 址(ADD.)		/	样品编号 (NO.)	T6AC-2025-01884
样品 (Sample)	名 称(Name)	木石板	状 态 (State)	正常
	商 标(Brand)	Sense 森石	规格型号 (Type/Model)	-----
生产单位 (Manufacturer)		河北辉煌环保建材有限公司		
送样日期 (Date of delivery)		2025-12-09	数 量 (Quantity)	1m², 2块; 60cm*60cm, 1块 ; 0.2m², 1块; 5cm*5cm, 2 0块
工程名称 (Name of engineering)		-----		
检测 (Test)	项 目 (Items)	放射性 (内照射指数、外照射指数)	地 点 (Place)	平谷实验基地
	仪 器 (Instruments)	电子天平, 碘化钠 γ 谱仪	日 期 (Date)	2025-12-15~ 2025-12-22
检 测 依 据 (Test based on)		GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》		
判 定 依 据 (Criteria based on)		GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》		
检 测 结 论 (Conclusion)				
经检测, 该样品放射性 (内、外照射指数) 均符合GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装 修材料放射性核素限量的技术指标要求, 产销与使用范围不受限制。 (本页以下无正文)				
备 注 (Remark)		-----		
批准 (Approval)	审核 (Verification)	主检 (Chief tester)	联系电话 (Tel.)	报告日期 (Date)
张子飞	黄蕾	检验检测专用章	010-64517790	2026-02-03

建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report) :BETC-T6AC-2025-01884 (D)

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

序号	检测项目		检测依据	技术指标	检测结果	单项评定
1	放射性	内照射指数(I _{Ra})	GB 6566-2010	≤1.0	0.04	符 合
		外照射指数(I _r)	GB 6566-2010	≤1.3	0.1	符 合

(本页以下无正文)

备注

——